

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление НДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)
650040 г. Кемерово пр-т Ленина 55а, тел. 58-42-28, 58-30-99, zrp@keme.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел НДПР УНДПР ГУ МЧС России по КО
(наименование органа государственного пожарного надзора)
652010 п. Яшкино ул. Гагарина 25, тел. 5-21-97, oqpn19@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 18/1/12

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Оздоровительно-образовательный туристский центр Яшкинского муниципального
района» Соболеву Аркадию Валерьевичу

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 18 от
«08» мая 2019 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с «22» мая 2019г. с 11 час.30 мин. до 15 час.00 мин. 2019г.

проведена проверка

главным государственным инспектором г. Тайги и Яшкинского района по пожарному надзору Ануфриевым
Ильей Анатольевичем; государственным инспектором г. Тайги и Яшкинского района по пожарному надзо-
ру Ивановой Еленой Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

оздоровительного лагеря «Колосок» по адресу: Яшкинский район, д. Ивановка
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Соболевым Аркадием Валерьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
1	Руководителем организации не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт источника наружного противопожарного водоснабжения, не организовано проведение проверок его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующей	Постановление Правительства в РФ от 25.04.2012 №390 П.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	20.06.2019	

	ших актов		
2	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Постановление Правительства в РФ от 25.04.2012 №390 П.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	20.06.2019
3	Не организовано проведение проверки работоспособности системы противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки.	Постановление Правительства в РФ от 25.04.2012 №390 П.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	20.06.2019
4	Руководителем организации не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты.	Постановление Правительства в РФ от 25.04.2012 №390 П.63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	20.06.2019
5	Объект защиты не оборудован каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	СПиП 31-06-2009 п 3.16, Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 ч. 7	20.06.2019
6	Не представлена декларация пожарной безопасности.	Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64	20.06.2019
7	На объекте защиты для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрены автономные резервные источники электропитания.	Федеральный закон №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 ч. 1	20.06.2019
8	На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федераль-	Постановление Правительства в РФ от 25.04.2012 №390 П.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	20.06.2019

ного закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
--	--	--	--

срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Тайги и Яшкинского района по пожарному надзору Ануфриев Илья Анатольевич; государственный инспектор г. Тайги и Яшкинского района по пожарному надзору Иванова Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




«22» мая 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

директор Соболев А.В.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«22» мая 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору