



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Тайга и Яшкинского района

652010, Кемеровская область - Кузбассу, Яшкинский муниципальный округ, пгт. Яшкино, ул. Гагарина, д. 25,

тел (8-384-55) 5-21-97, E-Mail: oogpn19@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Яшкинский муниципальный округ,

д. Ивановка, ул. Лесная, 1

(место составления предписания)

“ 28 ” июня 20 21 г.

(дата составления предписания)

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 41/1/22

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Оздоровительно- образовательный туристический центр» Яшкинского
муниципального округа оздоровительный лагерь «Колосок»

Законному представителю юридического лица – директору МБУ ДО ООТЦ

Соболеву Аркадию Валерьевичу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 41 от 26 мая 2021 главного государственного
инспектора Тайгинского городского округа и Яшкинского муниципального округа по
пожарному надзору Ануфриева И.А. проведена плановая, выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Оздоровительно-
образовательный туристический центр» Яшкинского муниципального округа
оздоровительный лагерь «Колосок» (ОГРН 1024202292597, ИНН 4247002745) (сокращенное
название – МБУ ДО ООТЦ)

государственным инспектором Тайгинского городского округа и Яшкинского
муниципального округа по пожарному надзору Мурашовым Владимиром Николаевичем,
государственным инспектором Тайгинского городского округа и Яшкинского
муниципального округа по пожарному надзору Смирновой Татьяной Александровной,
по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, д. Ивановка,
ул. Лесная, 1

При проведении проверки присутствовала: директор МБУ ДО ООТЦ Соболев Аркадий Валерьевич.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не работает звуковое оповещение АПС в помещении столовой и клуба	Статьи 4.6, 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ);	01.09.2021	
2	Не обеспечено наружное противопожарное водоснабжение, а именно наружный пожарный водоем не наполнен водой.	Ст. 62 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ст.20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	
3	Кнопки ручного пуска пожарных оповещателей в помещении №1 и помещении столовой в неисправном состоянии (отсутствует фиксация кнопки)	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, ч.3 ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	01.09.2021	
4	Не представлены документы, подтверждающие соответствие состояния огнезащитного покрытия конструкции крыши здания столовой требованиям пожарной безопасности.	п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	
5	В помещении поста охраны используется розетка с повреждениями	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	
6	Эвакуационное освещение помещения столовой не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	
7	Светильники аварийного освещения помещения столовой не обозначены знаками или окраской	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной

безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Тайгинского городского округа и
Яшкинского муниципального округа
по пожарному надзору _____

(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

«28» июня 2021

Государственный инспектор
Тайгинского городского округа и
Яшкинского муниципального округа
по пожарному надзору _____

(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

«28» июня 2021



Мурашов В.Н.

Смирнова Т.А.

С _____ предписанием _____ ознакомлен(а), _____ копию _____ предписания _____ получил(а):

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

“ 28 ” _____ 06 _____ 2021 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)